

Bescheinigung
Nr. **BAU 21158**
vom 27.07.2021

EuroTest Zertifikat

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers: LTW Tiefbauvertriebs GmbH
(Auftraggeber) Holter Weg 11
41836 Hückelhoven

Produktbezeichnung: **Grabenverbaugerät aus Stahl, randgestützt**

Typ: Mini Dielenbox

Prüfgrundlage:
EN 13331-2:2002
EN 13331-1:2002
DIN 4124:2012

Zugehöriger Prüfbericht:

Weitere Angaben:
Boxlänge bis 3,52 m
Boxhöhe: 0,60 m
Bemessungsmoment M= 37,31 kNm
Folgebescheinigung zu Nummer: 16113-ET.


Bestimmungsgemäße Verwendung
Gemäß Verwendungs,- und Betriebsanleitung des Herstellers.
Maximal zulässiger Erddruck: siehe Verwendungs,- und
Betriebsanleitung.

Hersteller ist gleichzeitig Zertifikatsinhaber.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete ET-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des ET-Zeichens ist gültig bis: **20.07.2026**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.


Dipl.-Ing. (FH) Franz Welsch
Stv. Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle



Bescheinigung
Nr. **BAU 21168**
vom 05.08.2021



Prüf- und Zertifizierungsstelle
Fachbereich Bauwesen

EuroTest Zertifikat

Name und Anschrift des LTW Tiefbauvertriebs GmbH
Bescheinigungsinhabers: Holter Weg 11
(Auftraggeber) 41836 Hückelhoven

Produktbezeichnung: **Verbaustrebe, stufenlos verstellbar**

Typ: Miniboxstrebe Typ A-D

Prüfgrundlage: EN 13331-2:2002
EN 13331-1:2002
DIN 4124:2012

Zugehöriger Prüfbericht:

Weitere Angaben: Typ A: 0,53 - 0,63 m Fd = 173,8 kN
Typ B: 0,62 - 0,81 m Fd = 162,7 kN
Typ C: 0,80 - 1,17 m Fd = 138,4 kN
Typ D: 1,16 - 1,80 m Fd = 91,9 kN
Zugtragfähigkeit Fz = 32,7 kN
Folgebescheinigung zu Nummer: 16115-ET.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Gemäß Verwendungs-, und Betriebsanleitung des Herstellers.
Maximal zulässiger Erddruck: siehe Verwendungs-, und
Betriebsanleitung.

Hersteller ist gleichzeitig Zertifikatsinhaber.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete ET-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des ET-Zeichens ist gültig bis: **30.07.2026**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.

Dipl.-Ing. (FH) Franz Welsch
Stv. Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

