

Bescheinigung
Nr. **BAU 26139**
vom 21.07.2026

Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) LTW Tiefbauvertriebs GmbH
Holter Weg 11
41836 Hückelhoven-Brachelen

Gegenstand der Prüfung: **Grabenverbaugerät aus Stahl, randgestützt**

Typ: Mini Dielenbox

Prüfgrundlage: EN 13331-1:2002, EN 13331-2:2002
DIN 4124:2012
GS-BAU-24:2024-07

Zugehöriger Prüfbericht: 2026 0067 02

Weitere Angaben: Boxlänge bis 3,52 m
Boxhöhe: 0,60 m
Bemessungsmoment $M = 37,31 \text{ kNm}$

Bestimmungsgemäße Verwendung
Gemäß Verwendungs- und Betriebsanleitung des Herstellers.

Maximal zulässiger Erddruck:
siehe Verwendungs- und Betriebsanleitung des Herstellers.

Folgebeseinigung zu Nummer BAU 21158.

Hersteller ist gleichzeitig Bescheinigungsinhaber.

Der geprüfte Gegenstand entspricht der o. g. Prüfgrundlage.

Diese Bescheinigung ist gültig bis: **20.07.2031**

Die Prüfbescheinigung berechtigt nicht zur Nutzung eines Prüfzeichens.

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.


Dipl.-Ing. (FH) Franz Welsch
Stv. Leiter der Zertifizierungsstelle



Bescheinigung
Nr. **BAU 21168**
vom 05.08.2021

EuroTest Zertifikat

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers: LTW Tiefbauvertriebs GmbH
(Auftraggeber) Holter Weg 11
41836 Hückelhoven

Produktbezeichnung: **Verbaustrebe, stufenlos verstellbar**

Typ: Miniboxstrebe Typ A-D

Prüfgrundlage: EN 13331-2:2002
EN 13331-1:2002
DIN 4124:2012

Zugehöriger Prüfbericht:

Weitere Angaben: Typ A: 0,53 - 0,63 m $F_d = 173,8$ kN
Typ B: 0,62 - 0,81 m $F_d = 162,7$ kN
Typ C: 0,80 - 1,17 m $F_d = 138,4$ kN
Typ D: 1,16 - 1,80 m $F_d = 91,9$ kN
Zugtragfähigkeit $F_z = 32,7$ kN
Folgebescheinigung zu Nummer: 16115-ET.


Bestimmungsgemäße Verwendung
Gemäß Verwendungs,- und Betriebsanleitung des Herstellers.
Maximal zulässiger Erddruck: siehe Verwendungs,- und
Betriebsanleitung.

Hersteller ist gleichzeitig Zertifikatsinhaber.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage. Der
Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete ET-Zeichen an den mit dem
geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des ET-Zeichens
ist gültig bis: **30.07.2026**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung.


Dipl.-Ing. (FH) Franz Welsch
Stv. Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

